



Комитет культуры администрации городского
округа «Город Чита»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5»
672042, г. Чита, 4 мкр. д. 13-а
тел. (3022) 25-45-37, тел/факс 25-38-24
e-mail: dshi5@upr-kult.ru
ОГРН 1027501160565
ИНН/КПП 7537001971/753701001

В прокуратуру Черновского
района города Читы

Прокуратура Черновского
района г. Читы
Забайкальского края
Входящий №
"15" 09 2023г.

от 15.09.2023 № 87

Информация о рассмотрении Представления Прокуратуры Черновского района г. Читы от 15.08.2023 г. № 21-146а-2023

Представление от 15.08.2023 г. рассмотрено 04.09.2023 г. с участием представителя Прокуратуры Черновского района Солтановой С.Р. Требования, изложенные в Представлении, являются законными и обоснованными. Учреждением приняты меры по устранению выявленных нарушений:

1. Проведена практическая тренировка по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении по адресу: г. Чита, 4 мкр., д. 13а.
2. Обучение по программе дополнительного профессионального образования за обеспечение пожарной безопасности пройдено Наумчевым Я.С., Коропотухиной Ю.В., Лесковой Р.В. Обучение по программе дополнительного профессионального образования за обеспечение пожарной безопасности Золоторевой Г.Н., Закаблуквской Е.А. будет пройдено в ближайшее время в связи с истечением срока действия удостоверений. Копию договора прилагаю.
3. Имеются (ведутся) в наличии журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, в которые вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения по адресам: г. Чита, 4 мкр., д. 13а.; г. Чита, ул. Автозаводская, ба; г. Чита, ул. Энергетиков, д. 19.

4. В здании школы по адресу: г. Чита, 4 мкр., д. 13а отсутствует кухня. Имеется комната для приема пищи, в которой отсутствует место для готовки и разделки пищи, в связи с чем не предусмотрены работы по очистке воздуховодов помещения от горючих отходов и отложений.
5. Помещения электрощитовых отделены от помещений с иным классом функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, противопожарными преградами (дверь) по адресу: г. Чита, 4 мкр., д. 13а.
6. Категории помещений электрощитовых по взрывопожарной и пожарной опасности определены в июне 2023 года по адресам: г. Чита, 4 мкр., д. 13а; г. Чита, ул. Автозаводская, ба.
7. Возле эвакуационного выхода № 1 первого этажа под лестничным маршем хранение вещей, мебели, оборудования допускалось в связи с перемещением оборудования с одного класса в другой и проведением текущего ремонта в летний период до начала учебного года по адресу: г. Чита, 4 мкр., д. 13а.
8. Установлено приспособление для самозакрывания двери эвакуационного выхода, ведущей на незадымляемую лестничную клетку со 2 этажа возле кабинета № 33 по адресу: г. Чита, 4 мкр., д. 13а.
9. По адресу: г. Чита, ул. Автозаводская, ба помещение электрощитовой освобождено от размещения горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов.
10. В центральной части объекта по адресам: г. Чита, ул. Автозаводская, ба; г. Чита, ул. Энергетиков, д. 19 размещены знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации.
11. Проведено периодическое обучение лиц перед началом учебного года.
12. Ковровая дорожка на путях эвакуации возле центрального входа поверх покрытий полов снята по адресу: г. Чита, ул. Энергетиков, д. 19.
13. Проведены учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта по адресам: г. Чита, 4 мкр., д. 13а.; г. Чита, ул. Автозаводская, ба; г. Чита, ул. Энергетиков, д. 19.
14. Инструкции по действиям работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций имеются.
15. Имеется журнал периодических обходов и осмотров объекта и его помещений и журнал регистрации посетителей объекта.

16. На стенде с наглядными пособиями по антитеррористической защищенности размещен список номеров телефонов аварийно-технических служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
17. По системе оповещения и управления эвакуацией работников, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (при угрозе совершения и при совершении террористического акта) имеется коммерческое предложение. Письма о выделении денежных средств направлены в вышестоящие органы.
18. 23 августа 2023 года был проведен инспекционный визит дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чите управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Матафоновой Н.В. в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора. Нарушения не выявлены.
19. Заместителю директора по АХЧ, ответственному за обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов, объявлено замечание. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагаю.

Директор МБУДО «ДШИ № 5»



Ю.В. Коропотухина