



Администрация городского округа
«Город Чита»

Комитет культуры

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования

«Детская школа искусств № 5»

672042, г. Чита, 4 мкр, д. 13-а

тел. (3022) 25-45-37, тел/факс 25-38-24

e-mail: dshi5@upr-kult.ru

ОКПО 24745176

ОГРН 1027501160565

ИНН/КПП 7537001971/753701001

от 04.06.2021

№ 87

Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по
г. Чита

Главному государственному

инспектору г. Читы по пожарному
надзору УНД и ПР ГУ МЧС РФ по

Забайкальскому краю

С.Г. Афонину

Уважаемый Сергей Георгиевич!

Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и предписания от.11.02.2021г. № 8/1/1 ГУ МЧС России по Забайкальскому краю предоставляет Вам информацию по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Нарушение	Действия по устранению нарушений	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты проведены изменение связанные с устройством систем противопожарной защиты, а именно, здание относящиеся по классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, встроено помещение гаража относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.2 без разработки проектной документации.	Ведутся работы по перепрофилированию помещения гаража в хореографический зал. Автотранспорт, принадлежащий учреждению находится в арендуемых гаражных помещениях на основании договора аренды недвижимого имущества от 01.06.2021г. (копия договор прилагается)	Выполнено 01.06.2021г.

ВХОДЯЩИЙ № 10459


10 ИЮНЯ 2021

ОНД по г. ЧИТА

2.	На втором этаже административной части здания двери, ведущие в лестничную клетку, не оборудованы устройствами для самозакрывания;	Двери, ведущие в лестничную клетку на втором этаже административной части здания оборудованы устройствами для самозакрывания.	Выполнено 09.04.2021г.
3.	В вентиляционной камере расположенной на первом этаже школы, размещается мастерская, а также допускается хранение горючих веществ и материалов;	Мастерская размещена в другом помещении школы. Хранение горючих веществ и материалов в вентиляционной камере не допускается.	11.02.2021г.
4.	Помещение щитовой и вентиляционной камеры не имеют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	Приведено в соответствие с п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	02.04.2021г.
5	В помещении актового зала, не обеспечена обработка огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сценического подиума и, драпировки в зрительном зале выполненных из горючих материалов;	Обработка огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сценического подиума и, драпировки в зрительном зале выполненных из горючих материалов, проведена специалистами ВДПО протокол № 18/21 от 17.03.2021г. (прилагается)	17.03.2021г.
6	На объекте лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено пожарно-техническому минимуму в установленном порядке по специальным программам с отрывом от производства	На объекте ул. Автозаводская д.6а лицо ответственное за пожарную безопасность преподаватель Новосёлова А.А. обучена пожарно-техническому минимуму в установленном порядке по специальным программам с отрывом от производства. Удостоверение № 452 от 04.06.2021г.	04.06.2021г.

7	На объекте лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено пожарно-техническому минимуму в установленном порядке по специальным программам с отрывом от производства	На объекте ул. Энергетиков д.19 лицо ответственное за пожарную безопасность преподаватель Лескова Р.В. обучена пожарно-техническому минимуму в установленном порядке по специальным программам с отрывом от производства. Удостоверение № 423 от 28.05.2021г.	28.05.2021г.
---	---	---	--------------

Директор МБУДО «ДШИ № 5»



М.В. Безлепкина