

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Чита

г. Чита, ул. Красноярская, 58, каб. 9, тел. 41-73-00

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание №8/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств №5»

Безлепкиной Марине Викторовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с "15" января 2021 года по "09" февраля 2021 года государственным инспектором г. Читы по
пожарному надзору УНД И ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Радюк
Юлией Серафимовной проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №5»

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором «Детской школы искусств №5» Безлепкиной Мариной Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Брызгалова, 13а				
1	На объекте защиты проведены изменения связанные с устройством систем противопожарной защиты, а именно, здание относящиеся по классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, встроено помещение гаража относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.2 без разработки проектной документации.	ч.1 ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пп. «о» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года п.6.11.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничения распространения пожара на	01.06.2021г.	

		объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям (с изменениями №1)		
2	На втором этаже административной части здания двери, ведущие в лестничную клетку, не оборудованы устройствами для самозакрывания;	пп. «г» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.06.2021г.	
3	В вентиляционной камере расположенной на первом этаже школы, размещается мастерская, а также допускается хранение горючих веществ и материалов;	пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	01.06.2021г.	
4	Помещение щитовой и вентиляционной камеры не имеют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	01.06.2021г.	
5	В помещении актового зала, не обеспечена обработка огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сценического подиума и, драпировки в зрительном зале выполненных из горючих материалов;	п. 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	01.06.2021г.	
ул. Автозаводская, 6а				
1	На объекте лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено пожарно-техническому минимуму в установленном порядке по специальным программам с отрывом от производства;	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года п. 31, п.36 Приказ N 645 от 12.12.2007 года Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями на 22 июня 2010 года)		

1	На объекте лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено пожарно-техническому минимуму в установленном порядке по специальным программам с отрывом от производства;	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года п. 31, п.36 Приказ МЧС N 645 от 12.12.2007 года Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями на 22 июня 2010 года)	01.06.2021г.	
---	--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в июне 2021 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г. Чита Радюк Ю. С.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 11 " февраля 2021 года



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature: директор Вознесенский М.В.)
(должность, фамилия, инициалы)

" 12 " февраля 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.